






Abisolieren / Crimpen von 4 und 6 mm Kabel



1x Crimpen ,Einsatz 1.69 ,Zange Amphenol TA 0000



2x Crimpen
6mm Kabel=Einsatz 59
4mm Kabel=Einsatz 4.52,Zange AmphenolTA 0000



Beim Crimpen das Kabel in die Buchse dücken

